


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«25» сентября 2023 г., 23240061000207826738
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кавказского района управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

«01» ноября 2024 г., 16 час. 00 мин. № 2410/130-23/26-П/АВП

г. Кропоткин, ул. 30 лет Победы, 72

Акт выездной проверки плановой

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «18» октября 2024 г., № 2410/130-23/26-П/РВП, учетный номер проверки 23240061000207826738.

2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

3. Выездная проверка проведена:

- Левкович Александр Владимирович – начальник ОНДиПР Кавказского района (главный государственный инспектор Кавказского района по пожарному надзору)
- Бойко Василий Иванович – заместитель начальника ОНДиПР Кавказского района (Заместитель главного государственного инспектора Кавказского района по пожарному надзору)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

- Не привлекаются

эксперты (экспертные организации):

- Не привлекаются

5. Выездная проверка проведена в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

- край Краснодарский, р-н Кавказский, г. Кропоткин, ул. Вокзальная, Дом 76

7. Контролируемое лицо:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "КРОПОТКИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" ИНН 2313005794, адрес регистрации юридического лица: 352380, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, КАВКАЗСКИЙ, КРОПОТКИН, ВОКЗАЛЬНАЯ УЛИЦА, ДОМ 76

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «29» октября 2024 года, 15 час. 30 мин.

по «01» декабря 2024 года, 11 час. 00 мин.

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. мин.
по " " Г., час. мин.

Указывается истинное для юридически значимых действий время, дата и время начала, а также дата и время окончания срока осуществления при выезде из помещения

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

05 час 00 минут (часы, минуты)

Указывается срок (часы, минуты), в течение которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролирующего лица

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается фактически совершаемые контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) допрос; 3) проверка; 4) по результатам проверки объяснений; 5) изъятие документов; 6) отбор проб (образцов); 7) измерение; 8) проведение экспертизы; 9) проведение лабораторных исследований; 10) проведение иных действий; 11) иные действия)

в следующие сроки:

с «22» октября 2024 года, 09 час. 00 мин.

по «01» ноября 2024 года, 16 час. 00 мин.

по месту: край Краснодарский, р-н Кавказский, г. Кропоткин, ул. Вокзальная, Дом 76, ГБУ СО КК «Кропоткинский ПНИ»

(указывается дата и место фактически совершаемых контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 29.10.2024 №6/н

Указывается дата составления и реквизиты протокола и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол допроса, протокол проверки, протокол отбора проб (образцов), протокол измерения, протокол проведения экспертизы, протокол проведения лабораторных исследований, протокол проведения иных действий, протокол проведения иных действий и иные документы)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. 1) утвержденные инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ (п.2 ППР в РФ); 2) документы, подтверждающие обучение лиц мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам (п.3 ППР в РФ); 3) расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок (п.12 ППР в РФ); 4) техническая документация изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ, акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия (п.13 ППР в РФ); 5) протокол проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, ограждений на крышах (п.17 ППР в РФ); 6) журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п.17(1) ППР в РФ); 7) документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов (сертификаты пожарной безопасности, иная техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности материалов) (в случае необходимости) (п.25 ППР в РФ; ч.3 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ); 8) регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности, утвержденный руководителем организации, техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (п.54 ППР в РФ); 9) расчеты по оценке пожарного риска, специальные технические условия, стандарт организации, результаты исследований, расчетов и (или) испытаний (при наличии) (ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ).

(указывается рассматриваемые при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) документы в рассматриваемой контролируемой организации; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные из других источников; 4) иные документы)

11. По результатам выездной проверки установлено:

1. в нарушение требований пункта 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 – при окончании гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия деревянных конструкций чердачных помещений, в соответствии с технической документацией производителя огнезащитных работ, не обеспечено ежегодное проведение испытаний, подтверждающих соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности. Место выявления нарушения: ГБУ СО КК «Кропоткинский ПНИ» по адресу: г. Кропоткин, ул. Вокзальная, 76
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица: Пункт 13 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.
Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
2. в нарушение требований пункта 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 – допущено отключение отдельных линий (зон) систем противопожарной защиты (АПС) в административном корпусе. Место выявления нарушения: ГБУ СО КК «Кропоткинский ПНИ» по адресу: г. Кропоткин, ул. Вокзальная, 76
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица: Пункт 55 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Перевод систем противопожарной защиты с автоматического пуска на ручной, а также отключение отдельных линий (зон) защиты запрещается, за исключением случаев, установленных пунктом 458 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, а также работ по техническому обслуживанию или ремонту систем противопожарной защиты.
Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
в нарушение требований пункта 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением

[illegible]

2. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах проживания людей (Приложение № 2 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (край Краснодарский, р-н Кавказский, г. Кропоткин, ул. Вокзальная, Дом 76)

3. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (край Краснодарский, р-н Кавказский, г. Кропоткин, ул. Вокзальная, Дом 76)

Заместитель начальника ОНДиПР Кавказского района
(Заместитель главного государственного инспектора
Кавказского района по пожарному надзору) Бойко
Василий Иванович

ПОДПИСЬ

Бойко Василий Иванович - Заместитель начальника ОНДиПР Кавказского района (Заместитель главного государственного инспектора Кавказского района по пожарному надзору), телефон: 88613867002, e-mail: kavkazsky.ond@23.mchs.gov.ru

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

✓ *Хей* *Настасенко С.С.*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://nd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

