


Заместителю прокурора  
Кавказского района  
советнику юстиции  
Полухиной Т.П.

15.01.2026 г. 104.144-12-11-30/26  
00185 1025

О результатах рассмотрения  
представления



Уважаемая Татьяна Петровна!

Сообщаем, что рассмотрение представления Прокуратуры Кавказского района от 12.01.2026 №07-01-2024/Прдп1-26-20030027 об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности в ГБУ СО КК «Кропоткинский ПНИ» состоялось в 10 часов 00 минут 15 января 2026 года по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Вокзальная, 76.

Заслушаны объяснения заместителя директора Звягинцевой Н.Ю. - ответственного за обеспечение пожарной безопасности в ГБУ СО КК «Кропоткинский ПНИ»:

В нарушение требований п.п. «е», п.16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, в учреждении размещена мебель и предметы, которые ограничивают доступ к первичным средствам пожаротушения (огнетушителям).

Нарушение устранено в ходе проверки: мебель переставлена и не препятствует доступу к огнетушителю.

По факту выявленных нарушений проведена беседа с заместителем директора Звягинцевой Н.Ю. о необходимости усиления постоянного и непрерывного контроля за соблюдением законодательства о пожарной

безопасности в ГБУ СО КК «Кропоткинский ПНИ» и недопущения  
подобных нарушений впредь.

Директор учреждения



А.В. Сафронов

Звягинцева Наталия Юрьевна  
+7(86138) 6-82-24