



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Краснодарского края

**Прокуратура
Кавказского района**

ул. Красная, 101, г. Кропоткин, Россия, 352380
тел. 8 (86138) 7-23-38

12.01.2026 №07-01-2024/Прдп1-26-20030027

Звезденцева Н.Ю.

в работу
14.01.26г.



Директору ГБУ СО КК
«Кропоткинский
психоневрологический интернат»

Сафронову А.В.

Кавказский район, г. Кропоткин,
ул. Вокзальная, 76

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
о пожарной безопасности

Прокуратурой района по поручению прокуратуры края проведена проверка соблюдения ГБУ СО КК «Кропоткинский ПНИ» законодательства о пожарной безопасности.

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В соответствии с ч.1 ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности.

Пунктом 1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее - Правила), предусмотрено, что настоящие Правила устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Проведенной проверкой установлено, что в нарушение требований п.п. «е», п.16 Правил в ГБУ СО КК «Кропоткинский ПНИ» размещена мебель и предметы, которые ограничивают доступ к первичным средствам пожаротушения (огнетушителям).

Таким образом, указанные нарушения стали возможны вследствие ненадлежащего отношения к исполнению своих обязанностей должностными лицами ГБУ СО КК «Кропоткинский ПНИ», отсутствия должного контроля за

Прокуратура Кавказского района Прокуратуры
Краснодарского края
№ 07-01-2024/Прдп1-26-20030027

14 01 2026г.

деятельностью подчиненных сотрудников со стороны руководителя учреждения.

Учитывая вышеизложенное и, руководствуясь ст.ст. 7, 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Рассмотреть представление с участием сотрудника прокуратуры, предварительно сообщив о дне, времени и месте рассмотрения.
2. Безотлагательно принять меры организационного и правового характера к устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, недопущению подобного впредь.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

О принятых мерах сообщить в прокуратуру Кавказского района в установленный законом срок с приложением соответствующих документов.

Заместитель прокурора
Кавказского района
советник юстиции

Т.П. Полухина

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 6FEF16A91A462363CD5030284AD3560D
Владелец Полухина Татьяна Петровна
Действителен с 25.09.2025 по 19.12.2026